

Projet : Réaménagement cantine et vestiaire Ecole Claude Bernard

**DETERMINATION DES DEBITS D'AIR POUR LA CUISINE
SELON NF EN 16 282 – 1**

Art.	Désignation du local	Superficie (m ²)	Débit volumétrique d'air (m ³ /m ² h)	Débit d'air (m ³ /h)	Débit d'air neuf (m ³ /h)
1	Plonge avec machine à capot	7	-	1 500	1 350
2	Boulangerie	7,5	90	675	607,5
3	Pâtisserie	11	90	990	891
4	Plonge batterie	4	80	320	288
TOTAL				3 485	3 136,5