

Projet : Réaménagement cantine de l'école Molière

**DETERMINATION DES DEBITS D'AIR POUR LA CUISINE
SELON NF EN 16 282 – 1**

Art.	Désignation du local	Superficie (m ²)	Débit volumétrique d'air (m ³ /m ² h)	Débit d'air (m ³ /h)	Débit d'air neuf (m ³ /h)
1	Cuisine chaude	25	120	3 000	2 500
2	Pâtisserie	8	90	720	648
3	Préparation froide	7	25	175	158
4	Légumerie	4,5	25	113	102
TOTAL				3 485	3 136,5